



VKF Technische Auskunft Nr. 30361

Inhaber /-in
GEOSTAFF

19, rue Fulgence Bienvenue
92230 Gennevilliers
France

Hersteller /-in
GEOSTAFF

92230 Gennevilliers
France

Gruppe 801 - Entrauchungsleitungen

Produkt GEOTEC® S 45 (EI 120 S)

Beschreibung GEOTEC® S 45 (EI 120 S) horizontale und vertikale Entrauchungsleitung EI120, selbstständig mit Brandschutzplatten GEOTEC S 45 (45mm, 750kg/m³), Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. (B x H) 2500mm x 1500mm,
Betriebsdruck: -1500 Pa/+500 Pa

Anwendung Für den Einbau in Mehrfachabschnitten
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien

Unterlagen Efectis France, Mazières-lès-Metz: Klassifizierungsbericht 'Nr. EFR-16-002203 Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-002203-Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-G-000334 Rév. 1' (23.01.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-G-001105 Rév. 1' (23.01.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-E-004015' (08.02.2017), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'Nr. 1812-CPR-1147' (29.06.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dop GEOTEC/2018' (05.07.2018)

Prüfbestimmungen EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

Beurteilung Klassifizierung EI 120 (ve-ho) S1500multi

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy