



## VKF Technische Auskunft Nr. 27566

**Inhaber /-in**

James Hardie Europe GmbH Schweiz  
Südstrasse 4  
3110 Münsingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

James Hardie Europe GmbH  
40474 Düsseldorf  
Germany

**Gruppe**

121 - Platten

**Produkt**

FERMACELL FIREPANEL A1

**Beschreibung**

Gipsfaserplatte aus Gips und Zellulosefasern, RD=1244kg/m3

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.1/10-055-1' (03.03.2010), Prüfbericht 'PB 3.1/10-055-2' (03.03.2010), Klassifizierungsbericht 'KB 3.1/10-055-3' (03.03.2010); Hersteller: Leistungserklärung 'FC-0004' (01.06.2017)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Beurteilung**

Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2022

**Ausstellungsdatum**

03.07.2019

**Ersetzt Dokument vom**

01.11.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo